

**KOMUNALA TRŽIČ** d.o.o.

Dopis št.: 428/1-19

Datum: 15.10.2020

Št. dokumenta: SM-2020-02

Pristava, Mlaka 6, SI - 4290 Tržič

T.: 04 59 71 300

F.: 04 59 71 320

E.: info@komunala-trzic.si

www.komunala-trzic.si

OBČINA TRŽIČ	
Prejeto:	16-10-2020
Šifra zadeve:	DM:
Pril.:	Vred.:



Komunalna Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, kot upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije skladno s 119. in 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/2017 – ZureP-2), ter vloge z dne 17.09.2020 izdaja naslednje

MNENJE
k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje enote urejanja prostora z oznako POP 02 Popovo – zahod
ID prostorskega akta: 1108

Vlagatelj:	Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Naziv akta:	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE POP 02 Popovo – zahod
Faza:	OSNUTEK
Akt št. in izdelovalec	UD/495-108/18 DOMPLAN D.D. Bleiweisova 14, 4000 Kranj

Vodovod:

1. Naše **smernice, ki smo jih podali 29.01.2019 (št. dok. SM-2019-01) niso bile upoštevane**. Na območju OPPN Popovo-zahod, trenutno ni zgrajeno javno vodovodno omrežje. OPPN ni možno priključiti na javni vodovod tako kot je napisano v izhodiščih za pripravo. Ker v tem delu poteka cev dimenzije dn25 in služi samo za napajanje vodohrana Vadiče. Možna rešitev bi bila da se v naselju Popovo zgradi nov jašek na parceli št. 1154/2 ko. Bistrica, kjer poteka cev dn 80 in je napajana iz vodohrana Popovo z akumulacijo 50m3. V jašku se pripravi t- kos 80-80-80 z zasunom. Od tega mesta bi bilo potrebno zgraditi nov vodovod z hidrantnim omrežjem za potrebe OPPN Popovo-zahod.
2. Trenutno stanje je takšno, edina cev primerne dimenzije (DN80) poteka po občinski cesti na parceli št. 1154/2 ko. Bistrica. Nekje na tej cesti bi bilo potrebno zgraditi jašek z odcepom za Popovo zahod in dograditi nov vodovod do naselja na katerem bi izvedli hišne priključke in hidrantno omrežje in po potrebi vgraditi reducirni ventil za znižanje tlaka. Potrebno preveriti višinske točke vodohrana Popovo in višinske točke novega naselja.



Odgovorna oseba za vodovod:
Boris Bizjak

e-naslov: boris.bizjak@komunala-trzic.si, Mob. št. 051 312 237

Kanalizacija:

1. Glede kanalizacije, oziroma namestitve MKČN-jev na OPPN nimam pripomb.

Odgovorna oseba za kanalizacijo:
Mitja ZUPAN

e-naslov: mitja.zupan@komunala-trzic.si, Mob. št. 041 721 576


Odvoz in deponiranje odpadkov:

- V 32. členu (ravnanje z odpadki) **se briše 3. točka - na območju zbirnega centra je urejena zbiralnica nevarnih frakcij.**
- V 02_07_OPPN Popovo_GRAFIKA_OSNUTEK_GJI.pdf (naj se "eko otok" **preimenuje v "prostor za ločeno zbiranje odpadkov"**)

Odgovorna oseba za ravnanje z odpadki:
Zdenko POGAČNIK

e-naslov: zdenko.pogacnik@komunala-trzic.si, Mob. št. 041 272 777

Pripravil:
Zlatko KOŠTIČ



Direktor:
Primož BAJŽELJ



Poslati:

- vlagatelju Občina Tržič
- Spis, tu