



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-255/2018-6 - DGZR

Datum: 29. 09. 2020

Na podlagi vloge Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič (v nadaljevanju vlagatelj), št. 350-0005/2018 (203) z dne 17. 9. 2020, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE

k osnutku OPPN za območje enote urejanja POP 02, Popovo – zahod

Vlagatelj je z vlogo, št. 350-0005/2018 (203) z dne 17. 9. 2020, ki smo jo prejeli 18. 9. 2020, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k osnutku OPPN za območje enote urejanja POP 02, Popovo – zahod. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba besedilo spremeniti oziroma dopolniti, za kar vam posredujemo naslednje usmeritve:

- v odloku se v prvem odstavku 33. člena nahaja vsebina, ki je vezana na področje varstva pred požarom, ki je opredeljena v 35. členu, zato se lahko v prvem odstavku 33. člena črta in se smiselno umesti v 35. člen;
- besedilo druge alineje prvega odstavka 35. člena se dopolni tako, da bodo vključeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve;
- besedilo tretje alineje prvega odstavka 35. člena se dopolni tako, da bodo vključeni neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila.

Pripravila:

Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič (obcina.trzic@trzic.si).