



Opomba:

- Izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost vseh galvanskih spojev kovinskih mas.
- Izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost povezave ozemljila in kovinske konstrukcije v betonu.
- Oznake tokokrogov se prilagodijo že obstoječimi oznakami

- LEGENDA:
- ZIDNA SVETILKA
 - STROPNA SVETILKA
 - SPUŠČENA SVETILKA
 - PODPULTNA SVETILKA
 - IR SENZOR (360°)
 - STIKALO NAVADNO
 - STIKALO IZMENIČNO
 - STIKALO KRIŽNO
 - TIPKALO
- LEGENDA:
- VTIČNICA DVOJNA 230V p/o
 - VTIČNICA 230V p/o
 - VTIČNICA 230V S POKROVOM p/o
 - VTIČNICA 400V p/o
 - EL. PRIKLJUČEK 230V
 - EL. PRIKLJUČEK 400V
 - VTIČNICA 2xRJ45 UTP p/o
 - VTIČNICA TV p/o
 - DOMOFON
 - SOBNI TERMOSTAT
 - OD VSAKEGA TERMOSTATA PA DO PRIPADAJUČE OMARICE TALNEGA GRETJA SE UVLEČE KABEL NYM-7x0,75mm²
 - K.O. KOMUNIKACIJSKA OMARICA
 - DODATNO IZENAČENJE POTENCIALA
 - GLAVNA IZENAČITEV POTENCIALA
 - ETAŽNI PODOMETNI EL. RAZDELILNIK
 - OZEMLJITEV KOVINSKIH MAS

| | | | |
|----------------------|---|------------------|-----------------|
| sprememba: | opis spremembe: | datum: | podpis: |
| investitor/naročnik: | OBČINA PREDDVOR Dvorski trg 10 4205 Preddivor | | |
| naziv objekta: | REKONSTRUKCIJA IN PRIZEDEK OBČINSKE STAVBE – ENERGETSKA SANACIJA | | |
| vrsta projekt. dok: | PZI | risba: | Tloris mansarde |
| vrsta načrta: | 3. Elektrotehnika | merilo: | 1:50 |
| odg.vodja projekta: | Franc NADIŽAR u.d.i.a. | iden. št.: | A-0092 |
| odg.projektant: | Marko HABJANIČ u.d.i.e. | iden. št.: | E-1434 |
| sodelavec: | | iden. št.: | / |
| vsebina risbe: | Moč in šibki tok | | št. lista: |
| številka projekta: | P-6/2020 | številka načrta: | N-110/2020 |
| datum: | Okt.2020 | | 4. |