



Opomba:  
-Izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost vseh galvanskih spojev kovinskih mas.  
-Izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost povezave ozemljila in kovinske konstrukcije v betonu.  
-Oznake tokokrogov se prilagodijo že obstoječimi oznakami

- LEGENDA:
- ZIDNA SVETILKA
  - STROPNA SVETILKA
  - SPUŠČENA SVETILKA
  - PODPULTNA SVETILKA
  - IR SENZOR (360°)
  - STIKALO NAVADNO
  - STIKALO IZMENIČNO
  - STIKALO KRIŽNO
  - TIPKALO

- LEGENDA:
- VTIČNICA DVOJNA 230V p/o
  - VTIČNICA 230V p/o
  - VTIČNICA 230V S POKROVOM p/o
  - VTIČNICA 400V p/o
  - EL. PRIKLJUČEK 230V
  - EL. PRIKLJUČEK 400V
  - VTIČNICA 2xRJ45 UTP p/o
  - VTIČNICA TV p/o
  - DOMOFON
  - SOBNI TERMOSTAT
  - OD VSAKEGA TERMOSTATA PA DO PRIPADAJUČE OMARICE TALNEGA GRETJA SE UVLEČE KABEL NYM-7x0,75mm2
  - K.O.x KOMUNIKACIJSKA OMARICA
  - DODATNO IZENAČENJE POTENCIALA
  - GLAVNA IZENAČITEV POTENCIALA
  - ETAŽNI PODOMETNI EL. RAZDELILNIK
  - OZEMLJITEV KOVINSKIH MAS

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:
investitor/naročnik:	OBČINA PREDDVOR Dvorski trg 10 4205 Preddvor		
naziv objekta:	REKONSTRUKCIJA IN PRIZEDEK OBČINSKE STAVBE – ENERGETSKA SANACIJA		
vrsta projekt. dok.: PZI	risba:	merilo:	
vrsta načrta:	3. Elektrotehnika	Tloris nadstropja	
odg.vodja projekta: Franc NADIŽAR u.d.i.a.	iden. št.: A-0092	podpis:	
odg.projektant: Marko HABJANIČ u.d.i.e.	iden. št.: E-1434	podpis:	
sodelavec:	iden. št.: /	podpis:	
vsebina risbe: Moč in šibki tok	št. lista:		3.
števila projekta: P-6/2020	števila načrta: N-110/2020	datum: Okt.2020	

