


**Opomba:**

- izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost vseh galvanjskih spojev kovinskih mas,
- izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost povezave ozemljila in kovinske konstrukcije v betonu.



LEGENDA SIMBOLO

OZEMLJITVENI TRAK RF-30x3,5

KRÍŽNI SPOLJ (TRAK-TRAK)

KRIŽNI SPOLJ (ŽICA-ŽICA)  
MEDIALNI SPOLJ


1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:
------------	-----------------	--------	---------

investitor/naročnik: OBČINA PREDDVOR  
Dvorski trg 10  
4205 Preddvor

**naziv objekta:** REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDEK OBČINSKE STAVBE  
– ENERGETSKA SANACIJA



vrsta projekta: dok. p21		rišbo:		merilo:	
vrsta načrta:		Zahodna fasada			
3. Elektrotehnika					
osnovna projekcija: Franc NADIŽAR u.d.i.a.		iden. št.:	A-0092	podpis:	1:100
odgovorni projektant: Marko HABJANIČ u.d.i.e.		iden. št.:	E-1434	podpis:	
sodelovalec:		iden. št.:	/	podpis:	
vrstni število: Strelowod, ozemiljve					
število projekta: P-6/2020		število načrta: N-110/2020		datum: Okt.2020	
št. lista: 5.					